

Uniejów, 13.11.2020r

### **Ustalenia z negocjacji z dnia 13.11.2020r w zakresie rozwiązań technicznych oraz zaproszenie do złożenia ofert końcowych**

W związku z przeprowadzonymi negocjacjami w dniu 13.11.2020 doprecyzowano następujące rozwiązania techniczne i organizacyjne, które należy przyjąć dla stworzenia oferty ostatecznej:

#### **Rozdzielnica SN w budynku EC Uniejów**

- Rozbudowę rozdzielni należy przeprowadzić w istniejącym standardzie o dodatkowe pole liniowe firmy Schneider Electric.
- Praca w godzinach nocnych 22:00-6:00 w dzień powszedni, przewidziany czas 8h w uzgodnionym 7 dni wcześniej terminie
- Zasilanie agregatami prądotwórczymi o łącznej mocy co najmniej 400kVA w celu zapewnienia ciągłości zasilania

#### **Stacja transformatorowa SN/nN przy blokach mieszkalnych**

- Zastosować budynek stacji w technologii żelbetonowej z elewacją oraz komorą transformatora na co najmniej 1000kVA
- Stosować wyposażenie stacji ZPUE Włoszczowa bądź Schneider Electric
- 3 pola liniowe wyposażyć w napędy silnikowe,
- 1 pole transformatorowe wyposażyć w wyłącznik bądź rozłącznik i bezpieczniki
- Pole dopływowe w rozdzielni nN wyposażyć w rozłącznik min 1600A oraz pomiar półpośredni bilansujący z licznikiem Landis&Gyr z RS485
- Zastosować rozdzielnicę nN z min. 14 polami odpływowymi( szkielet z szynami)
- Rozdzielnicę nN wyposażyć w 10 pól odpływowych min. 400A
- Wyposażyć stację w transformator co najmniej 1000kVA

#### **Linia kablowa SN 15kV**

- Zastosować kabel co najmniej 3 x XRUHAKXS 1x240/50
- Zaleca się wszędzie gdzie będzie to możliwe prowadzenie prac metodą rozkopową,
- Wybudować kanalizację optotelekomunikacyjną ze światłowodem min. 12J( konieczne uzgodnienie na etapie projektu), pomiędzy EC Uniejów a nowobudowaną stacją transformatorową
- Należy prowadzić ciągłą dokumentacją fotograficzną, która będzie stanowić element dokumentacji odbiorowej

### **Termin składania ofert końcowych**

Oferty końcowe należy składać w terminie do 18.11.2020r godz. 14:00:

Otwarcie ofert przewidziano od godz. 14:20 w dn. 18.11.2020r. W związku z panującą pandemią otwarcie ofert nastąpi komisyjnie bez udziału oferentów. Zamawiający nakręci film dokumentujący otwarcie ofert

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem COVID-19 od 12 października 2020 r. Urząd Miasta w Uniejowie pracuje w systemie „jednego okienka”, oferty w przetargu „Budowa przyłącza kablowego SN wraz ze stacją transformatorową do nowobudowanych obiektów mieszkalnych w formule zaprojektuj i wybuduj” składane osobiście prosimy złożyć w sposób następujący: należy zadzwonić do biura podawczego korzystając z telefonu znajdującego się w głównym wejściu do budynku urzędu bądź skontaktować się pod numerem telefonu 63 288 97 44/40 wówczas pracownik biura podawczego odbierze od Państwa dokumenty i dokona pokwitowania odbioru.