

### **Zmiana treści IWZ**

W związku z omyłkami zamawiający zmienia zapisy w części 1 punkt 3.1 IWZ oraz w Załączniku 4 pkt 5:

**1. W części 1 punkt 3.1 otrzymuje brzmienie:**

Zakresem zamówienia jest objęta dostawa gazu dla układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej na podstawie umowy zawartej do dnia 01.10.2022 r. do godziny 6:00. Zakres rzeczowy dostawy gazu projektuje się w okresie od 1 października 2021 r. godzina 6:00 do 1 października 2022 r. godz. 6:00 w wysokości 1 520 000 Nm<sup>3</sup> (16 670 440MWh) i mocy 420 Nm<sup>3</sup>/h (4 608 kWh/h) gazu ziemnego z grupy E i został opisany w załączniku nr 3.1. do IWZ.

Przez dostawę należy rozumieć sprzedaż wraz z usługą dystrybucji paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego z grupy E przy ciśnieniu gazu w punkcie dostawy w granicach 250 kPa – 400 kPa, Paliwo u odbiorcy zużywane będzie maksymalnie przez cztery silniki gazowe typu SFGLD 360 firmy Dresser-Rand Guascor o mocy 607 kWe + część cieplna o mocy do 870 kW każdy pracujący w układzie wysokosprawnej kogeneracji gazowej. Zamawiający posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w układzie wysokosprawnej Kogeneracji gazowej.

Deklaracja zużycia gazu w poszczególnych miesiącach zawarta jest w załączniku nr 3 do IDW.

Integralną częścią niniejszego opisu przedmiotu zamówienia jest Charakterystyka gazowa obiektu Zamawiającego w UNIEJOWIE przy ul. Kościelnickiej 44, stanowiąca załącznik nr 4 do IDW.

**2. Załącznik 4 punkt 5 otrzymuje brzmienie:**

Przewidywane roczne szacunkowe zużycie paliwa gazowego -1 520 000Nm<sup>3</sup>(16 670440kWh).